



▶11◀

VE VOLNÉM TERÉNU,
POD CHODNÍKEM




▶22◀

VE VOLNÉM TERÉNU,



▶33◀

POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU
-PŘEKOPY, VJEZDY, KRAJNICE



LEGENDA VO :

— v o — nový kabel VO CYKY 4Bx10

A silniční svítidlo VOLTANA 2/16 LED, 28W, 3000K
stožár bezpaticový, žárový pozink, výška svítidla v=7m nad terénem
výložník 1m
stožáry typově přizpůsobit nově realizovanému VO v obci

DEMONTÁŽ VO

stávající svítidla na sloupu E.ON, sloupech SLP a střešníku budou zdemontována včetně kabelových přívodů, připojovací svorky zaslepit

kabel VO a MR bude uložen v chrániče KOPOFLEX 09070
křížení a souběh s ostatními sítěmi provést dle ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005,
před výkopem budou všechny podzemní sítě vytýčeny svými správci,

Napěťová soustava:

3 NPE, 50Hz, 400V/TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

Automatickým odpojením od zdroje,

dle ČSN 62305 ed.2:

Uzemněním vodivých konstrukcí

NAVRHL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaromír Hašl PROJEKCE ELEKTRO LIPOVÁ 71, 751 14 IČO: 42773750
ing. Jaromír HAŠL	ing. Jaromír HAŠL	
STAVEBNÍK:	Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	FORMÁT 2A4
MÍSTO:	Prostějov, místní část Žešov	DATUM 8/2020
STAVBA:	Rekonstrukce komunikace a chodníku a zřízení VO v Žešově SO 401-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO 1:500
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE VO-část 1	STUPEŇ DUR+DSP
		202009-401-001